


ENC: [PE2023.2403.001/PMLN] Pedido de esclarecimento

licitacao@grupomade.com.br

qui 27/04/2023 17:42

Para: Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE) <licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br>;



Prezada comissão de licitações, bom dia.

Solicitamos esclarecimento quanto ao item abaixo:

**NOBREAK, COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 600VA
ENTRADA BIVOLT E SAÍDA DE 110V 6 CONEXÕES DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136
MÓDULO DE BATERIAS: 24VDC/40AH E 24VDC/17AH**

Se o nobreak precisa suportar módulos de bateria de 24vdc/40ah e 24vdc/17ah, ou se precisa acompanhar estes módulos ou 1 destes módulos.

Desde já agradecemos e aguardamos retorno.

--

Atenciosamente,



GRUPO



Em processo de Certificação.


MADE

Cristiany Marim - Licitação

www.grupomade.com.br

Grupo Made

733250475 / 027981140102



ESTADO DO CEARÁ
Município de Limoeiro do Norte
Departamento de Tecnologia da Informação - TI




Limoeiro do Norte – CE, 03 de maio de 2023.

Ilmo. Sr. Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, PRESTAR ESCLARECIMENTOS acerca da solicitação de esclarecimento apresentado no processo licitatório Pregão Eletrônico: 2023.2403.001/PMLN, conforme solicitado por V.Sa., e interposto pela empresa GRUPO MADE.

Ocorre, que, de fato, o nobreak precisa ter: modulo de bateria 24VDC/40AH ou 24VDC/17AH, as demais especificações são as mesmas ou superiores.


Daniel da Silva Freitas
Assessor de Tecnologia

PROTOCOLO
RECEBIDO EM: 03/05/23

PREF. MUNIC. PAL LIM. DO N. NORTE
PROTOCOLO DA SEFFF

Página 1 de 1